

Haridusasutuse nimi (2015 aasta)	Omandivorm	Hoone pindala m ²	Kas EK koostab asutus ise/sisseostetud teenus	EK esitamise aeg	Enesekontrolli aruande (EK) tuleohutusnõuete rikkumised	Tuleohutusnõue ehituslik/korralduslik EK põhjal	Kas puudus tuvastatud inspektori poolt?	LäPK kontrolli aeg	LäPK kontrolli tuleohutusnõuete rikkumised	Tuleohutusnõue ehituslik/korralduslik kontrolli põhjal	
Albu Põhikool	KOV	1444	ise	17.03.2016	puuduvad			23.01.2015	puuduvad		
Ambla Lasteaed-Põhikool	KOV	1200	ise	24.03.2016	puuduvad						
							Ei - tuvastas PÄA	21.01.2015	elektripaigaldise tehniline kontroll tegemata	korralduslik	
								21.01.2015	tuletõkkeuksel puudub sulgur	ehituslik	
Aravete Lasteaed	KOV	1187	ise	4.03.2016	puuduvad			21.01.2015	puuduvad		
Are Põhikool	KOV	2364	ise	23.03.2016				26.01.2015	puuduvad		
					evakuatsioonivalgustid vaja välja vahetada	ehituslik	Ei - tuvastas EK				
					ühel evakuatsioonivalgustil puudub toide	ehituslik	Ei - tuvastas EK				
Haapsalu Kutsehariduskeskus	Riiklik	4762	ise	11.04.2016	evakuatsiooniõppus tegemata	korralduslik	Ei - tuvastas EK				
								Ei - tuvastas PÄA	4.02.2015	köögiseadmete äratõmbesüsteemi regulaarne hooldus	korralduslik
								Ei - tuvastas PÄA	4.02.2015	ventilatsioonisüsteemi seespiline puhastamine	korralduslik
								Ei - tuvastas PÄA	4.02.2015	piksekaitsesüsteemi täielik kontroll tegemata	korralduslik
								Ei - tuvastas PÄA	4.02.2015	tuletõkkeuksed hoitakse lahtises asendis	korralduslik
					Ei - tuvastas PÄA	4.02.2015	pulberkustutite hulk on ebapiisav	korralduslik			
Imavere Lasteaed Mõmmi	KOV	1328	ise	23.03.2016				22.01.2015	puuduvad		
					ventilatsioonisüsteemi hoolduse teostamine	korralduslik	Ei - tuvastas EK				
Imavere Põhikool	KOV	3510	ise	31.03.2016				22.01.2015	evakuatsiooniõppus tegemata	korralduslik	
					puuduvad						
Juuru Lasteaed	KOV	816	ise	4.04.2016	puuduvad			14.01.2015	puuduvad		
Järlepa Lasteaed	KOV	1100	ise	6.04.2016	evakuatsiooniõppus tegemata	korralduslik	Ei - tuvastas EK				
								11.02.2015	puuduvad		
Järva-Jaani Lasteaed	KOV	1162	ise	24.03.2016	puuduvad						
								Ei - tuvastas PÄA	26.01.2015	hoone vana osas elektripaigaldise tehniline kontroll tegemata	korralduslik
Kaali Kool	KOV	1674	ise	4.04.2016	puuduvad						
								Ei - tuvastas PÄA	13.01.2015	evakuatsiooniõppus tegemata	korralduslik
Kergu Lasteaed-Algkool	KOV	1400	ise	1.04.2016	puuduvad			18.02.2015	puuduvad		
Saksa tehnoloogiakool	Era	2194	ise	27.04.2016	keldris paiknevad tulekustutid on seinale kinnitamata	ehituslik	Ei - tuvastas EK				
								Ei - tuvastas PÄA	19.05.2015	evakuatsioonivalgustite aasta hooldus tegemata	korralduslik
					tuletõkkeukse sulgur katki	ehituslik	Ei - tuvastas EK				
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium	Era	1521	ise	24.03.2016	puuduvad			14.05.2015	puuduvad		
Kilingi-Nõmme Gümnaasium (peahoone)	KOV	2700	ise	29.02.2016	puuduvad						
								Ei - tuvastas PÄA	11.03.2015	Ventilatsioonisüsteemi blokeering ei toimi ATS rakendusel	ehituslik
Noarootsi Kool	Riiklik	1410	ise	31.03.2016	puuduvad			28.01.2015	puuduvad		
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž	Riiklik	3194	ise	19.04.2016	uksesulgur vajab reguleerimist	ehituslik	Ei - tuvastas EK				
								Ei - tuvastas PÄA	22.04.2015	evakuatsiooniteel paiknevad ukсед on võtmega avatavad	ehituslik
								22.04.2015	evakuatsiooniõppus tegemata	korralduslik	
Koigi Kool	KOV	1610	ise	21.03.2016	puuduvad			5.02.2015	puuduvad		

Koonga Põhikool	KOV	2038	ise	4.04.2016	tuletõrje veevõtukoht ei vasta nõuetele	ehituslik	Jah	30.03.2015	tuletõrje veevõtukoht ei vasta nõuetele	ehituslik
Kuressaare Gümnaasium	KOV	7083	ise	29.02.2016	puuduvad			15.01.2015	puuduvad	
Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed	KOV	1207	ise	4.02.2016	puuduvad			9.04.2015	puuduvad	
Käru Põhikooli Õppehoone	KOV	1500	ise	1.04.2016	puuduvad			26.02.2015	puuduvad	
Lauka Põhikool	KOV	1928	ise	5.05.2016	kõõgiseadmete äratõmbesüsteemi hooldus tegemata	korralduslik	Ei - tuvastas EK			
							Ei - tuvastas PÄA	30.01.2015	evakuatsiooniõppus tegemata	korralduslik
Libatse Lasteaed-Algkool	KOV	2218	ise	14.03.2016	puuduvad					
							Ei - tuvastas PÄA	23.04.2015	täiendava evakuatsioonivalgusti paigaldamine	ehituslik
Lindi Lasteaed-Algkool	KOV	1898	ise	31.03.2016	puuduvad andurid ripplae all		Ei - tuvastas EK			
								27.02.2015	puuduvad	
Muhu Põhikool	KOV	2834	ise	31.03.2016	puuduvad			10.03.2015	puuduvad	
Orissaare Gümnaasium	KOV	2718	ise	1.04.2016	puuduvad			19.03.2015	puuduvad	
Pihla Kool	KOV	659	ise	28.03.2016	tuletõkkeukse tihend vaja välja vahetada	ehituslik	Ei - tuvastas EK			
							Ei - tuvastas PÄA	13.01.2015	evakuatsiooniõppus tegemata	korralduslik
Pärnjõe Põhikool	KOV	1400	ise	20.03.2016	tuleohutusalane koolitus personalile tegemata	korralduslik	Ei - tuvastas EK			
								18.02.2015	puuduvad	
Pärnu Kastani Lasteaed	KOV	2834	ise	26.04.2016	puuduvad					
								13.04.2015	tulekustutite hulk ei ole piisav	korralduslik
Pärnu Mai lasteaed	KOV	2564	ise	29.02.2015	puuduvad			26.05.2015	puuduvad	